



T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tel : 0 276 227 61 19
Faks : 0 276 227 71 29
Web : www.usak.bel.tr
E-posta: satin@usak.bel.tr

20.06.2013

TEKLİF MEKTUBU

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda cinsi, miktarı ve evsafı belirtilen malzemeleri **TSE ve İSO 9001** belgeli (fiyatı, varsa markası, iskontosu, primi, garanti ve değişim süresi, vadesi) nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde fiyat tekliflerini doldurarak **25.06.2013 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.**

Mahmut Erhan KUTLUAY
Destek Hizmetleri Müdürü

S.NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI (K.D.V. HARİÇ)	TUTARI (K.D.V.HARİÇ)
1	Minimum 65 Kw Hermetik Yoğuşmalı Kazan(Program saatli termostat dahil)	1	Adet		
2	Doğalgaz İç Tesisat+Kolon Tesisatı Yapımı(Proje,Malzeme,İşçilik)	1	Adet		
3	Selenoid Vana+Gaz Alarm Cihazı	1	Adet		
4	Kazan Kalorifer Tesisatı Bağlantısı(İlave Pompa Denge Kabı v.s.)	1	Adet		
5	Deprem Vanası	1	Adet		
	NOT:Teknik Şartnamesi ektedir. Teklifler beraber Teknik Şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.				
GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla					
1- Teklifimiz / / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.			Firma Adı :		
2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.			Adresi :		
3- Teklif mektuplarında silinti.çizik.daksil.düzeltilme vb. olmayacaktır.			Tel-Faks :		
Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.			İmza :		
Not:					
1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.					
2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.					
3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.					
4- Teslim Tarihi: / / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.					
5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır.					
6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.					
7- NOT: 2000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden " BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.					
8. Faturanızla Birlikte İBAN Numaranızıda Belirtiniz					

T.C

UŞAK BELEDİYESİ

DOKUR EVİ DOKUMA ATÖLYESİNİN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI İŞİ MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

"Mülkiyeti Belediyemize ait olan dokur evi dokuma atölyesinin doğalgaz dönüşümü yapılması işinin" mekanik tesisat ekipmanları şartnamedeki hükümlere göre yapılacaktır. Tüm uygulamalar sırasında, mevcut veya yeni imalatı yapılan her türlü sisteme verilecek zarar eksiksiz tadil edilecek, zarar gören sistem, tam ve çalışır halde teslim edilecektir.

1.GENEL ESASLAR:

- 1.Kullanılacak olan tüm malzemeler TSE belgeli olacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller İdarece kabul edilecek milletlerarası bir standarda uygun olacaktır.
- 2.Kullanılacak tüm malzemeler piyasada bilinen ve kontrollükçe kabul edilecek markalar olacaktır.

2. KALORİFER VE DOĞALGAZ TESİSATI

2.1. GENEL ESASLAR

- 1.Binanın ısıtılması amacıyla 1 ad. Minimum 65kw gücünde hermetik yoğuşmalı kazan kullanılacaktır. Dış hava sensörü ve haftalık programlı termostat olacaktır
- 2.Kazana ve çay ocağına doğalgaz iç tesisatı yapılacak olup, tesisat ve projesi yürürlükteki mevzuata göre yüklenici tarafından hazırlatılarak kullanıma hazır hale getirilecektir.
- 3.Doğalgaz abone bedeli Uşak Belediyesi tarafından karşılanacak olup projeyi ve tesisatı yetkili kuruluşa(UDAŞ) onaylatmak yüklenicinin sorumluluğundadır.
- 4.Doğalgaz mevzuatı bakımından iç tesisatta mekanik sayaç kullanılacaktır. Havalandırma tesisatı yapılması gerekirse yüklenici bunu yaptırmakla yükümlüdür.
- 5.Doğalgaz tesisatının UDAŞ'a onaylattırılması tamamen (abonelik bedeli hariç) yüklenicinin sorumluluğunda olup bunun için gereken her şey projede olsun veya olmasın yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işlem için yüklenici herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep etmeyecektir.
- 6.Kazan dairesi kalorifer tesisatında pprc kompozit borularla mevcut sisteme bağlantı yapılacaktır.
- 7.Denge kabı yoğuşmalı kazan kapasitesine ve kazan servisinin talebine göre seçilecektir ve yüklenici tarafından montaj edilecektir.

1

Mustafa Dime İyigözoğlu
Muh. Msh.

2.2. Kazan Cihazları

Yüksek verimli, boylersiz, sirkülasyon pompalı, yoğuşmalı olacaktır ve gereken baca tesisatı gaz dağıtım şirketi şartnamesine göre uygun olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

Tüm işlemlerden sonra mevcut tesisata su basılıp sistemin havası alınacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir. Kazan elektrik hattı, selenoid vana elektrik hattı gibi tüm işlemler yükleniciye aittir.

NOT : Takılacak kazan markasına göre servisin isteyebileceği tüm ekipmanlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini yüklenici almakla sorumludur. Oluşabilecek tüm kazalardan yüklenici sorumludur. Tüm yükleniciler işin yapılacağı yeri ve işi görmelidir. Görmemeleri halinde tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Junuf Emre Sağın
Mah. Msh