

Tarih : 26/06/2014

Sayı : 2154

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Etut-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	2 ADET OTOPARKIN İTFAIYE RAPORUNA GÖRE YANGIN TESİSATI PROJELENDİRME İŞİ.	2 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
30/06/2014 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

ABUZER AKGÜL
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

RAPOR

Belediyemize ait İslice Mahallesi Annaç Sokak No: 30/A UŞAK adresinde faaliyet gösteren bodrum+zemin+3 katlı otoparkın 09.09.2009/27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin gereğince; Yapılan inceleme sonucu bodrum katların kapalı otopark sınıfına girdiği, diğer katların yönetmeliğin 60. Maddesinde belirtilen hesaplarla açık otopark olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

- 1-İlgili Yönetmeliğin 75. maddesince bodrum katta YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİNİN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 2-İlgili Yönetmeliğin 94. maddesince her bir kat için 4 adet YANGIN DOLABININ mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 3-İlgili Yönetmeliğin 97. maddesince İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 4-İlgili Yönetmeliğin 99. maddesince her bir kat için 14 adet 6 kg (sabit) K.K.T YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZIN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 5- İlgili Yönetmeliğin 99. maddesince her kat için 1 adet Tekerlekli K.K.T YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZIN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 6-İlgili Yönetmeliğin 96. maddesince bodrum kat için YAĞMURLAMA SİSTEMİNİN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 7-İlgili Yönetmeliğin 60. maddesince bodrum kat için MEKANİK DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ(saatte en az 10 hava değişimi sağlayacak şekilde) mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 8- İlgili Yönetmeliğin 60. maddesince bodrum kat için LPG VEYA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz.

M. Nuruhan FURUNCU
İtfaiye Müdürü V.

RAPOR

Belediyemize ait Kurtuluş Mahallesi Acun Sokak No: 20 UŞAK adresinde faaliyet gösteren bodrum+zemin+5 katlı otoparkın 09.09.2009/27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin gereğince; Yapılan inceleme sonucu bodrum katın kapalı otopark sınıfına girdiği, diğer katların yönetmeliğin 60. Maddesinde belirtilen hesaplarla açık otopark olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

- 1-İlgili Yönetmeliğin 75. maddesince bodrum kat için YANGIN ALGILAMA VE UYARI SİSTEMLERİNİN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 2-İlgili Yönetmeliğin 94. maddesince bodrum katta 2 adet YANGIN DOLABI mevcut olmadığı bakım ve kontrollerin yapılması gerektiği, diğer katlarda toplam 10 adet YANGIN DOLABININ mevcut olduğu bakım ve kontrollerinin gerektiğini,
- 3-İlgili Yönetmeliğin 97. maddesince İTFAİYE SU VERME BAĞLANTISI mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 4-İlgili Yönetmeliğin 99. maddesince her bir kat için 11 adet 6 kg (sabit) K.K.T YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZIN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 5- İlgili Yönetmeliğin 99. maddesince her bir kat için 1 adet Tekerlekli K.K.T YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZIN mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 6-İlgili Yönetmeliğin 96. maddesince bodrum kat için YAĞMURLAMA SİSTEMİNİN (sprinker) mevcut olmadığı yapılması gerektiğini,
- 7-İlgili Yönetmeliğin 60. maddesince bodrum katta MEKANİK VE DOĞAL DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ mevcut olduğu,
- 8- İlgili Yönetmeliğin 60. maddesince bodrum kat kapalı otopark sınıfına girdiği için LPG VEYA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz.

M. Nurullah FURUNCU
İtfaiye Müdürü V.