

Tarih : 08/04/2014

Sayı : 1106

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:

satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Su Sayacı	UZUN TİP SU SAYACI	430 Adet		
2	Su Sayacı	KISA TİP SU SAYACI	70 Adet		
		<i>Sartname ektedir.</i>			
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (2) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL)

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
11/04/2014 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY
DESTEK HİZMETLERİ MUDURU

1) ÇOK HÜZMELİ YARI KURU, UZUN TİP SU SAYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve Kapsamı

Bu şartnamede 20mm anma çaplı 190mm boyunda çok huzmeli yarı kuru,uzun tip soğuk su sayaçlarının teknik özelliklerini kapsar.

Teknik ve Genel özellikler

- 1)Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam.
- 2)Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma,
- 3)Korozyona dirençli,insan sağlığına zararlı olmayan boya ile boyanmış pirinç gövde,
- 4)Çekvalf'lı,
- 5)360° dönen kapak,
- 6)50°c ye kadar olan soğuk sular için,
- 7)En az 2 yıl garantili olmalı,
- 8)Yıllarca yedek parça ve servis sağlama,
- 9)Anma çapı 20 mm
- 10)Boy 190 mm
- 11)MID sertifikalı olmalı
- 12)430 adet

2)ÇOK HÜZMELİ YARI KURU, KISA TİP SU SAYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu ve Kapsamı

Bu şartnamede 20mm anma çaplı 110mm boyunda çok huzmeli yarı kuru,kısa tip soğuk su sayaçlarının teknik özelliklerini kapsar.

Teknik ve Genel özellikler

- 1)Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam.
- 2)Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma,
- 3)Korozyona dirençli,insan sağlığına zararlı olmayan boya ile boyanmış pirinç gövde,
- 4) 360° dönen kapak,
- 5)50°c ye kadar olan soğuk sular için,
- 6)En az 2 yıl garantili olmalı,
- 7)Yıllarca yedek parça ve servis sağlama,
- 8)Anma çapı 20 mm
- 9)Boy 110 mm
- 10)MID sertifikalı olmalı
- 11)70 Adet

İlhan Enturan

