

Tarih : 18/04/2014

Sayı : 1251

PARK VE BAĞÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:  
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.  
UŞAK BELEDİYESİ  
(TEKLİF MEKTUBU)  
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Yangın Söndürme Tüpleri	6 KG. LIK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	21 Adet		
2	Yangın Söndürme Tüpleri	12 KG.LIK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	2 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (2) kalem malzemeyi / işi KDV hariç .....

.....TL)  
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ ...../...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRİ TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :  
22/04/2014 15:00

TARİH: ...../...../.....


FİRMA  
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY  
DESTEK HİZMETLERİ MUDURU

**UŞAK BELEDİYESİ**  
**KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME**  
**CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ**

Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne 6 kg'lık Yangın Söndürme Tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

- 1- Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme Cihazları TSE standartlarına uygun (6 kg) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçıtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştıracaktır.
- 4- Söndürme hortumları TSE-745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışan manometreli (gösterge) olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın Söndürme Cihazlarının içindeki toa ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-En 615 Normlarına uygun olmalıdır. Manamonyum fosfat oranı %40 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firma tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
- 8- 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
- 9- KKT 14-15 atmosferik basınçla dışarı fıskırabilecek ve püskürtme uzaklığı 6 m.'den az olmayacaktır.
- 10-Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (2 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrollerini TS-11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
- 11-Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvar monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
- 12-Uşak Belediyesi, Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğunu istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan cihaz ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikteki kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- 13-Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 En 3 – TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgelerini vereceklerdir.
- 14-Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
- 15-Kesin kabulden sonra cihazlar Kurum yetkililerinin gösterdiği uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
- 16-Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.



**UŞAK BELEDİYESİ**  
**KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME**  
**CİHAZLARI ALIM ŞARTNAMESİ**

Uşak Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne 12 kg'lık Yangın Söndürme Tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

- 1- Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme Cihazları TSE standartlarına uygun (12 kg) toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
- 2- Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
- 3- Cihazların gövdesinde soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştıracaktır.
- 4- Söndürme hortumları TSE-745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
- 5- Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli, üzerinde çalışma manometreli (gösterge) olacaktır.
- 6- Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır.
- 7- Yangın Söndürme Cihazlarının içindeki toa ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-En 615 Normlarına uygun olmalıdır. Manamonyum fosfat oranı %40 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firma tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
- 8- 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
- 9- KKT 14-15 atmosferlik basınçla dışarı fişkirabilecek ve püskürtme uzaklığı 6 m.'den az olmayacaktır.
- 10- Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (2 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrollerini TS-11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılamayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.
- 11- Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvar monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
- 12- Uşak Belediyesi, Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğunu istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, testte kullanılan cihaz ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikteki kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
- 13- Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 En 3 – TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgelerini vereceklerdir.
- 14- Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
- 15- Kesin kabulden sonra cihazlar Kurum yetkililerinin gösterdiği uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
- 16- Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

