

Tarih : 07/04/2022

Sayı : 1106

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Dayanikli Mal ve Malzeme Alimleri	SU DOZAJLAMA CİHAZI	1 Adet		
TOPLAM (KDV HARİÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariçTL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../2022.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AİT OLACAKTIR.
- 7-5.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İle BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
11/04/2022 14:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.



T.C.

UŞAK BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

SU DOZAJLAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

SU DOZAJLAMA CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;

- ✓ Besleme Gerilimi : En az 220V(AC) +-10% olacaktır.
- ✓ Besleme Frekansı : 50/60 Hz arasında olacaktır.
- ✓ Güç : En az 25 W olacaktır.
- ✓ Dozajlama Hassasiyeti : +-%1 olacaktır.
- ✓ Çalışma Basıncı : 0 – 10 Bar arasında olacaktır.
- ✓ Test Basıncı : En az 12 Bar olacaktır.
- ✓ Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 0/50 C arasında olacaktır.
- ✓ Debi : En az 40 L/min olacaktır.
- ✓ Giriş Bağlantı Ölçüsü : 3/4" olacaktır.
- ✓ Kapasite : En fazla 0-999,9 Litre olacaktır.
- ✓ Derece Hassasiyeti : +-1C olacaktır.
- ✓ Kalibrasyonlu olacaktır.
- ✓ Ölçüler(mm) : 200x300x100 olacaktır.
- ✓ En az 2 yıl servis garantili olacaktır.


Savaş ÇAN

İşletme ve İştirakler Müd. V.