



T.C.  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tel : 0 276 227 61 19  
Faks : 0 276 227 71 29  
Web : [www.usak.bel.tr](http://www.usak.bel.tr)  
E-posta: [satinalma@usak.bel.tr](mailto:satinalma@usak.bel.tr)

16/01/2014

**TEKLİF MEKTUBU**

Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır. Nakliyesi firmanıza ait olacak şekilde Fiyat tekliflerini doldurarak **20/01/2014 günü saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.**

Mahmut Erhan KUTLUAY  
Destek Hizmetleri Müdürü

| S.NO  | MALZEMENİN CİNSİ  | MİKTARI     | BİRİMİ | BİRİM FİYATI<br>(K.D.V. HARIÇ) | TUTARI (K.D.V.HARIÇ) |
|---|---|-------------|--------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Çok Hüzmeli Yarı Kuru Tip Su Sayacı   | 450         | Adet   |                                |                      |
|   | <b>Ekteki Teknik Şartnameye uygun olacaktır. Teklif Mektubu ile birlikte teknik şartnameyi de imzalayarak gönderiniz.</b> |             |        |                                |                      |
| <b>GENEL TOPLAM (yazı ile).....Rakamla</b>  |   |             |        |                                |                      |
| 1- Teklifimiz .... /.... / 201.. Tarihine kadar geçerlidir.   |   | Firma Adı : |        |                                |                      |
| 2- İhale konusu iş için sermayesinin % 50' sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.  |   | Adresi :    |        |                                |                      |
| 3- Teklif mektuplarında silinti.çizik.daksil.düzeltilme vb. olmayacaktır.   |   | Tel-Faks :  |        |                                |                      |
| Genel toplam rakamla ve yazı ile yazılacaktır.  |   | İmza :      |        |                                |                      |
| <b>Not:</b>   |   |             |        |                                |                      |
| 1- Teklifler dışarıdan görülmeyecek şekilde kapalı zarf içerisinde verilecektir.  |   |             |        |                                |                      |
| 2- Teklifler Türk Lirası üzerinden verilecek olup, başka bir para biriminde verilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.  |   |             |        |                                |                      |
| 3- Teslim yeri; İdare tarafından daha sonra ayrıca bir yer gösterilmemesi durumunda teslimat yeri belediye ambarıdır.   |   |             |        |                                |                      |
| 4- Teslim Tarihi: ..... /..... / 200.. 'dir. Belirtilen süre içerisinde teslimin mümkün olmaması durumunda bu husus ayrıca, teklif mektubu içeriğinde belirtilecektir. Teslim Süresi, değerlendirmede tercih nedeni olarak kullanılabilir.      |   |             |        |                                |                      |
| 5- Teslimat süresi Mali Yıl sonunu geçen teklifler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi durumunda malzeme alımından vazgeçilecek olup, aynı kişi veya firmadan bir daha malzeme alımı yapılmayacaktır. |   |             |        |                                |                      |
| 6- İdare, teklif almasına rağmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı gibi, verilen en düşük teklifi de kabul etmek zorunda değildir.   |   |             |        |                                |                      |
| 7- <b>NOT: 1000 TL ve üzerindeki alımlarda ödeme esnasında Vergi Dairelerinden "BORCU YOKTUR" belgesi alınması zorunludur.</b>  |   |             |        |                                |                      |
| 8. Faturanızla Birlikte <b>İBAN</b> Numaranızıda Belirtiniz   |   |             |        |                                |                      |

**ÇOK HÜZMELİ YARI KURU TİP SU SAYACI**  
**TEKNİK KILAVUZ (ŞARTNAME)**

**1-Konu ve Kapsamı**

Bu şartnamede:20 mm anma çaplı 190mm boyunda çok hüzmeli yarı kuru tip soğuk su sayaçlarının teknik özelliklerini kapsar.

**2-Teknik ve Genel Özellikler**

2.1-Basınca ve darbeye dayanıklı özel cam.

2.2-Uzun ömürlü ve bakımsız çalışma.

2.3-Korozyona dirençli,insan sağlığına zararlı olmayan boya ile boyanmış pirinç gövde.

2.4-Çekvalf'li

2.5-360 ° dönen kapak.

2.6-50°C ye kadar olan soğuk sular için.

2.7-En az 2 yıl garantili olmalı.

2.8-Yıllarca yedek parça ve servis sağlama

2.9-Anma çapı 20 mm

2.10-Boy 190 mm

2.11-86 mm

2.12-MID Sertifikalı olmalı

---

DAVUT TUFAN  
TUFAN