

Tarih : 11/09/2020

Sayı : 2176

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK
email: satinalma@usak.bel.tr
web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Dayanikli Mal ve Malzeme Alimleri	30 KW TAM YOĞUŞMALI KOMBİ(TEKNIK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR.)	1 Adet		
2	Panel radyatör	PKKP 600/1000 PANEL RADYATÖR(TEKNIK ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR.)	2 Adet		
3	Panel radyatör	PKKP 600/1200 PANEL RADYATÖR	6 Adet		
4	Panel radyatör	PKKP 500/1400 PANEL RADYATÖR	1 Adet		
5	Bağlantı Parçaları	KENDİNDEN VANALI KOLLEKTÖR 9 AĞIZ 1½	2 Adet		
6	Bağlantı Parçaları	RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU(RAKORLARI İLE BİRLİKTE TAKIM)60CM	8 Adet		
7	Bağlantı Parçaları	RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU(RAKORLARI İLE BİRLİKTE TAKIM)60CM	1 Adet		
8	Vanalar	½TERMİSTATİK KÖŞE RADYATÖR VANAS	9 Adet		
9	Vanalar	½ KÖŞE RADYATÖR VANASI	9 Adet		
10	Küresel Vana	KÜRESEL VANA	2 Adet		
11	Küresel Vana	3/4 KÜRESEL VANA	2 Adet		
12	Vanalar	1"PİSLİK TUTUCU VANA	1 Adet		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (12) kalem malzemeyi / işi KDV hariç TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞİ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR. KARGO BEDELİ İŞİ ALANA AİT OLACAKTIR.
- 7-2.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEK
- 10- ALT YÜKLENİCİ / TEDARİKÇİYE DAYANILARAK SUNMUŞ OLDUĞUNUZ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
14/09/2020 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MUSTAFA KOZAK
İŞL.VE İŞT.MÜD.V-DEST.HİZ.MÜD.V.

YOĞUŞMALI KOMBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ❑ Yoğuşmalı kombinin ısıtma kapasitesi en az 30 kW (25.800 kcal/h) olacaktır.
- ❑ Kombi tam yoğuşmalı olacaktır.
- ❑ Kombinin katalog verimi en az % 105 olacaktır.
- ❑ Doğalgaz ve LPG ile kullanılabilir olacaktır.
- ❑ Günlük ve haftalık program saati ile kontrol edilebilir olacaktır.
- ❑ Oda termostatları ile kontrol edilebilir olacaktır.
- ❑ Donmaya karşı korumalı olacaktır.
- ❑ Alev sönmeye, aşırı basınç ve düşük basınç emniyet sistemleri olacaktır.

Hazırlayan

M. Murat GEZER
Makina Mühendisi

Onaylayan

Emre KOCABIYIK
Fen İşleri M. V.

Yüklenici